

**कार्यालय सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग
जौनपुर**

पत्रांक २३५० / १६२५

दिनांक २९-०३-२०२५

सेवा में,


उमानाथ सिंह
हायर सेकेण्डरी स्कूल
शंकरगंज, जौनपुर।

विषय: विद्यालय भवन को भूकम्प रोधी होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु।
महोदय,

उपरोक्त विषय से संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उमानाथ सिंह हायर सेकेण्डरी स्कूल, शंकरगंज, जौनपुर भूकम्प रोधी होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मानचित्र के आधार पर उपरोक्त भवन का निरीक्षण किया गया है।

अतः निरीक्षणोपरान्त भवन के भूकम्प रोधी होने का प्रमाण पत्र इस आशय के साथ निर्गत किया जाता है कि वर्तमान में विद्यालय भवन मानक का पालन करता है।

संलग्नक- चेक लिस्ट।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग,
जौनपुर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग
जौनपुर

प्रतिलिपि: सहायक शिक्षा निदेशक, वाराणसी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग,
जौनपुर।

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	YES
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत हैं?	"
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	YES
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	"
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	"
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	"
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	"
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	"
10.	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	"
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	NO
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श में न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) हैं?	YES
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	"
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	"
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	"
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	"
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	"
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 750 मिमी० है?	"


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग
 जौनपुर

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर, सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	१६५
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	"
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	"
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	५

[Signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग
जौनपुर